



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	013328-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.07.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	12.05.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GÜÇBİR JENERATÖR SANAYİİ TİC.LTD.ŞTİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MİMAR SİNAN MAH. FAKÜLTE SK. NO:18 /1 SULTANBEYLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GÜÇBİR JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SOĞANLIYÖRÜK KÖYÜ DELİHAKKI MEVKİİ KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK ZONGULDAK / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	013328-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	MARANELLO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60034-1:2010+AC:2010 / Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans / 12.04.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-FİRÇASIZ SENKRON ALTERNATÖRLER
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 380/400 V,FREKANSI:50/60 Hz,FAZ SAYISI: 3 FAZLI,İZOLASYON SINIFI:
F/H,ÇALIŞMA TİPİ:S1 KORUMA DERECESİ: IP 21-23,DEVİR SAYISI: 1500, 1800 d/dak GÜÇ FAKTÖRÜ:
cosQ=0,8,KUTUP SAYISI:4 KUTUPLU,YATAK DURUMU:TEK VE ÇİFT YATAKLI MODEL/TİP SERİSİ: MXXXX
MODEL 16 KVA (16 KVA DAHİL) DAN,1500 KVA (1500 KVA DAHİL) YA KADAR

e-imzalı/e-signed

24.04.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BAHTİYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

